

KVARTALSKONTROLL BRANDSKYDD BRF JÄRVEN 2

Brandskyddskontroll genomförs kvartalsvis och är en förenklad version av den årliga mer omfattande brandskyddsronden. Efter utförd kontroll rapporteras eventuella brister till styrelsen, som ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. Protokoll arkiveras av styrelsen.

Kontrolldatum: 2022-05-17 **Brandskyddsansvarig:** Lennart Axelsson.

Övriga kontrollanter: -

Anm.	Kontrollpunkt (Ev bristbeskrivning/åtgärdsförslag)	Resultat	Åtgärdat/Sign
1	Branddörrar till källare.	OK	-
2	Branddörrar med automatisk stängningsfunktion (E18).	OK	-
3	Brandcellsgränser i allmänhet.	OK	-
4	Utrymningsskyltar (belysta/genomlysta).	OK	-
5	Trapphus fria från materiel som kan försvåra en utrymning.	OK	-
6	Källargångar fria från material som kan försvåra en utrymning.	OK	-
7	Garage fritt från material som kan försvåra en utrymning.	OK	-
8	Handbrandsläckare.	OK	-
9	Uppställningsplatser för barnvagnar & barncyklar	OK	-
10	-	-	-

Övrig information:

9. E18A och Tj11 kontrollerades också informellt. Otillåtna leksaker förvaras fortfarande på vån 5 E18A på ytan avsedd endast för barnvagnar & barncyklar, som det har gjorts de senaste åren. Det har även inrapporterats flera gånger att soppsåsar & skräp fortsätter placeras på vån 3 E18A. Dessa felaktiga beteenden bör brytas innan fusionen genomförs då detta allvarligt bryter mot Järven 2:s brandskyddsregler.



Lennart Axelsson